

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**  
**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

पूआईडी संख्या: **UPFS/2022/65857/MTH/MATHURA/1457/CFO**

दिनांक: **15-03-2022**

प्रमाणित किया जाता है की मैसर्स **CHILDREN ACADEMY SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **JAI NAGAR, NEAR ATV, MATHURA** तहसील - **MATHURA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊंचाई
CHILDREN ACADEMY SCHOOL	3	0	16.36 sq.mt

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **CHILDREN ACADEMY SCHOOL, JAI NAGAR, NEAR ATV, MATHURA, U.P.** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित कराई गई अवस्थाओं का निरिक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **24-03-2022** को भवन स्वामी /भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **NARENDRA SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत तैधता तिथि **25-05-2022** से **24-05-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अन्य के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्त के अनुसार **3** माह में अनुपालन/कार्यवाही पूर्ण नहीं किया जाती है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी एवं भवन स्वामी मैसर्स **CHILDREN ACADEMY SCHOOL, JAI NAGAR, NEAR ATV, MATHURA, U.P.** अधिभोगी सभी प्रकार के सिविल एवं क्रिमिनल गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा/होगें।

शर्त (Conditions) :  
no any other objection.

**“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि/भवन के स्वामित्व/अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(**PARMOD SHARMA**)

[7200AB1F196E2D2217276430162548D9E8C02D59]  
25-05-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **25-05-2022**  
स्थान : **MATHURA**